

**Bescheinigung**  
über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>		Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>4.778</b>				
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	1.368	29%			
hiervon aus Biogas/Biomethan	1.368	29%	100%	30%	95%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:		0%			
aus Biomassekesseln	2.080	43%	100%	50%	86%
aus Erdgaskesseln	1.330	28%	0%		
aus Heizölkesseln	0	0%	0%		
<b>insgesamt aus erneuerbaren Energien</b>			<b>72%</b>		
<b>insgesamt aus erneuerbaren Energien und KWK</b>			<b>72%</b>		
<b>Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG<sub>FW</sub></i></b>					<b>181%</b>


Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Weinheim GmbH
Name des Wärmenetzes	Fernwärmeversorgung Netz 1 Mannheimer Straße
Lage des Netzes	Weinheim
Verantwortlicher Betriebsleiter	Herr Andreas Ernst
Telefon	06201 106 185
E-mail	<a href="mailto:a.ernst@sww.de">a.ernst@sww.de</a>
Zeitraum der Datenbasis	Plandaten
Diese Bescheinigung ist gültig bis	28.02.2029

Stadtwerke Weinheim GmbH  
Breitwieserweg 5  
69469 Weinheim  
Tel. 0 62 01 / 106 - 0 • Fax 106 - 179

Weinheim, 28.02.2022

  
Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von den Ingenieurbüro Gerd Fleischhammer durchgeführt.

Ingenieurbüro  
Gerd Fleischhammer  
Daimlerweg 15  
69226 Nußloch  
06 24 / 470 264

Nußloch, 28.02.2022

  
Unterschrift